



ООО "ПСК"

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, дом 5
+7 (35191) 5-74-98, отдел сбыта (351) 914-27-70



Паспорт качества № - 2-22/05 на кабельно-проводниковую продукцию в соответствии с ГОСТ 7399-97

Продукция: **ПВС н 3х1,5 380В белый**
 Дата выпуска: **23.05.2024** Партия: **2-22/05**
 Длина: **100 м**
 Отрезков: **1**
 Барабан: **бухта**
 Вес нетто: Вес брутто:

Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Вид испытаний (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Заключение
1	Минимальное значение толщины изоляции, мм	Не менее 0,530	0,52	Соответствует
2	Минимальное значение толщины оболочки, мм	Не менее 0,665	0,72	Соответствует
3	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°C, Ом	Не более 13,3	13,102	Соответствует
4	Испытание переменным напряжением 2 кВ частотой 50 Гц в течение 5 минут	Не должно быть пробоя	Выдержал	Соответствует
5	Маркировка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует
6	Упаковка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует

Контролер : Наумова А.В.

Испытатель: Коршунов А.Н.

Штамп ОТК:

ОТК1