



ООО "ПСК"

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, дом 5
+7 (35191) 5-74-98, отдел сбыта (351) 914-27-70



Паспорт качества № 727/403 - 2-27/03

на кабельно-проводниковую продукцию в соответствии с
ТУ 27.32.13-011-51497166-2022 ГОСТ 24334-2020

Продукция: КГТП-ХЛ 2х1,0 (N) 380/660-3 черный
Дата выпуска: 30.03.2024 Партия: 2-27/03
Длина: 3000 м
Отрезков: 1 (3000) метров
Барабан: барабан №10 № 727/403
Вес нетто: 248 кг Вес брутто: 320 кг

Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Вид испытаний (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Заключение
1	Минимальное значение толщины изоляции, мм	Не менее 0,800	0,80	Соответствует
2	Минимальное значение толщины оболочки, мм	Не менее 0,750	1,00	Соответствует
3	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°C, Ом	Не более 19,5	18.910	Соответствует
4	Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, МОм	Не менее 50,0	1803.400	Соответствует
5	Испытание переменным напряжением 3 кВ частотой 50 Гц в течение 10 минут	Не должно быть пробоя	Выдержал	Соответствует
6	Маркировка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует
7	Упаковка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует

Контролер : Курбасова (Кур)

Испытатель: Сидякин (Сидя)

Штамп ОТК:

ОТК2