



ООО "ПСК"

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, дом 5
+7 (35191) 5-74-98, отдел сбыта (351) 914-27-70



Паспорт качества № 859/407 - 4-31/07 на кабельно-проводниковую продукцию в соответствии с ТУ 27.32.13-011-51497166-2022 ГОСТ 24334-2020

Продукция: КГТП-ХЛ 2х2,5(N) 380/660-3 черный
Дата выпуска: 02.08.2024 Партия: 4-31/07
Длина: 3593 м
Отрезков: 2 (1849 1744) метров
Барабан: барабан №12 № 859/407
Вес нетто: 454 кг Вес брутто: 514 кг

Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Вид испытаний (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Заключение
1	Минимальное значение толщины изоляции, мм на жиле заземления*	Не менее 0,800	0,81	Соответствует
2	Минимальное значение толщины оболочки, мм	Не менее 0,750	0,94	Соответствует
3	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°C, Ом	Не более 7,98	7,72	Соответствует
4	Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, МОм	Не менее 50,0	84,9	Соответствует
5	Испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц в течение 5 минут	Не должно быть пробоя	Выдержал	Соответствует
6	Маркировка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует
7	Упаковка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует

* Если предусмотрено конструкцией

Контролер : Подшивалова ()

Испытатель: Киселев ()

Штамп ОТК:

