



# ООО "ПСК"

456080, Россия, Челябинская область,  
г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, дом 5  
+7 (35191) 5-74-98, отдел сбыта (351) 914-27-70



## Паспорт качества № - 3-04/08 на кабельно-проводниковую продукцию в соответствии с ГОСТ 7399-97

Продукция: **ШВВП 2x0,5 380В белый**  
 Дата выпуска: **04.08.2024** Партия: **3-04/08**  
 Длина:  
 Отрезков: **1**  
 Барабан: **бухта**  
 Вес нетто: Вес брутто:

### Результаты приемо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Вид испытаний (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Заключение
1	Минимальное значение толщины изоляции, мм	Не менее <b>0,350</b>	0,40	Соответствует
2	Минимальное значение толщины оболочки, мм	Не менее <b>0,410</b>	0,46	Соответствует
3	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°C, Ом	Не более <b>39,0</b>	38,129	Соответствует
4	Испытание переменным напряжением 2 кВ частотой 50 Гц в течение 5 минут	Не должно быть пробоя	<b>Выдержал</b>	Соответствует
5	Маркировка	В соответствии с требованиями НД	<b>Соответствует</b>	Соответствует
6	Упаковка	В соответствии с требованиями НД	<b>Соответствует</b>	Соответствует

Контролер : **Наумова А.В.**

Испытатель: **Коршунов А.Н.**

Штамп ОТК:

**ОТК1**