



ООО "ПСК"

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. 60 лет Октября, дом 5
+7 (35191) 5-74-98, отдел сбыта (351) 914-27-70



Паспорт качества № - 2-18/06

на кабельно-проводниковую продукцию в соответствии с
ТУ27.32.13-010-51497166-2022 ГОСТ 31947-2012

Продукция: ПуГВнг(А)-LS 1x2,5 мк 450 / 750 В белый

Дата выпуска: 18.06.2024 Партия: 2-18/06

Длина:

Отрезков: 1

Барабан: бухта

Вес нетто: Вес брутто:

Результаты прямо-сдаточных испытаний:

№ п/п	Вид испытаний (проверки)	Технические требования	Результат испытаний	Заключение
1	Минимальное значение толщины изоляции, мм	Не менее 0,62	0,69	Соответствует
2	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при температуре 20°C, Ом	Не более 7,98	7,735	Соответствует
3	Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, МОм	Не менее 5	21,5	Соответствует
7	Испытание переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц в течение 5 минут	Не должно быть пробоя	Выдержал	Соответствует
8	Маркировка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует
9	Упаковка	В соответствии с требованиями НД	Соответствует	Соответствует

Контролер : Наумова А.В.

Испытатель: Коршунов А.Н.

Штамп ОТК:

